

ПРИКАЗ

09 января 2024г.

№18-ХД

г. Изобильный

О назначении ответственного лица
за средства пожаротушения
в МБДОУ «Детский сад №12» ИМОСК

Для исключения возникновения пожара, обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственным за средства пожаротушения назначить Чайкину Кристину Сергеевну
2. Учет и техническое обслуживание огнетушителей ответственному за средства пожаротушения вести согласно требованиям правил противопожарного режима РФ.
3. Осуществлять техническое обслуживание, включающее в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.
4. В ходе проведение внешнего осмотра необходимо обращать внимание на:
 - наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;
 - состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
 - наличие четкой и понятной инструкции;
 - наличие опломбированного предохранительного устройства;
 - исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величину давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;
 - массу огнетушителя, а также массу ОТВ в огнетушителе;
 - состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылители ОТВ (наличие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);

-состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя);
- место установки огнетушителя и подходов к нему.

5. Записи о проведенных осмотрах и зарядке огнетушителей производить в журнале контроля состояния первичных средств пожаротушения.

Заведующий

А.В.Ермоленко

С приказом ознакомлен: